

Caen le 20 juillet 2023

**SMAEP DU PLATEAU D'HEULAND**

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :

**CONTRÔLE SUPPLEMENTAIRE - TENDANCE DEFAVORABLE**

MONSIEUR LE PRESIDENT  
SMAEP DU PLATEAU D'HEULAND  
B.P. 10008

14168 HOULGATE CEDEX

Prélèvement du : **lundi 17 juillet 2023 à 16h20**  
Code Sise du prélèvement : **00231865**  
Installation : Unité de distribution PLATEAU D'HEULAND  
Nom du point de surveillance : SUIVI CVM- GRANGUES  
Localisation exacte : MONSIEUR CHAMBEAU 876 ROUTE DE L'ÉGLISE GRANGUES ROBINET CU  
Commune : GRANGUES

Prélevé par : ROBIN GRANGENET  
Type visite : D1+D2 EN DISTRIBUTION  
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Température de l'eau	19,9 °C				25,00
Chlore libre	0,21 mg(Cl <sub>2</sub> )/L				
Chlore total	0,24 mg(Cl <sub>2</sub> )/L				

**Analyse laboratoire** effectuée par : LABEO Frank Duncombe

Référence laboratoire : E.2023.13807-1

COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Chlorure de vinyl monomère	<0,05 µg/L		0,50		

**Zone desservie**

Cette unité de distribution alimente tout ou partie des communes de :

ANGERVILLE  
BRUCOURT  
CRICQUEVILLE-EN-AUGE  
DIVES-SUR-MER  
DOUVILLE-EN-AUGE  
DOZULE  
GONNEVILLE-SUR-MER  
GRANGUES  
PERIERS-EN-AUGE

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00231865)**

***Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.***

Conformément aux dispositions de l'article D 1321-104 du Code de la Santé Publique, cette information doit être portée à la connaissance du public par affichage en mairie. Les résultats sont consultables sur internet: [www.eaupotable.sante.gouv.fr](http://www.eaupotable.sante.gouv.fr)

Le technicien sanitaire principal

**Signé**

Orienne ROBERT