

**SMAEP DU PLATEAU D'HEULAND**

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :  
**CONTRÔLE SANITAIRE PLOMB, CUIVRE ET NICKEL DANS LES EDCH**

MONSIEUR LE PRESIDENT  
SMAEP DU PLATEAU D'HEULAND  
B.P. 10008

14168 HOULGATE CEDEX

Prélèvement du : mercredi 30 août 2023 à 11h28  
Code Sise du prélèvement : 00233042  
Installation : Unité de distribution CROIX D'HEULAND  
Nom du point de surveillance : PC GONNEVILLE CROIX D'HEULAND  
Localisation exacte : ROBINET TOILETTE MAIRIE  
Commune : GONNEVILLE-SUR-MER

Prélevé par : REMI PELLUET  
Type visite : D1+D2 EN DISTRIBUTION  
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

**Analyse laboratoire**

effectuée par : LABEO Frank Duncombe

Référence laboratoire : E.2023.17489-1

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
<b>OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.</b>					
Cuivre	0,24 mg/L		2,00		1,00
Nickel	<2,0 µg/L		20,00		
<b>Plomb</b>	<b>14,8 µg/L</b>		<b>10,00</b>		

**Zone desservie**

Cette unité de distribution alimente tout ou partie des communes de :

AUBERVILLE  
DANESTAL  
DOUVILLE-EN-AUGE  
GONNEVILLE-SUR-MER  
HEULAND  
HOULGATE  
SAINT-VAAST-EN-AUGE  
VILLERS-SUR-MER

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00233042)**

*Sur le plan chimique, la teneur en plomb était supérieure à la limite de qualité de 10 µg/l. Cette teneur en plomb ne vaut que pour le point d'utilisation où elle a été mesurée. Compte tenu de l'influence du réseau de distribution d'eau (réseau intérieur et éventuellement branchement public) sur la dissolution du plomb, cette valeur n'est pas représentative de la qualité de l'eau pour l'ensemble des consommateurs du réseau de distribution.*

Conformément aux dispositions de l'article D 1321-104 du Code de la Santé Publique, cette information doit être portée à la connaissance du public par affichage en mairie. Les résultats sont consultables sur internet: [www.eapotable.sante.gouv.fr](http://www.eapotable.sante.gouv.fr)

Le technicien sanitaire principal

Signé

Orianne ROBERT