

SMAEP DU PLATEAU D'HEULAND

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :

CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

MONSIEUR LE PRESIDENT
SMAEP DU PLATEAU D'HEULAND
B.P. 10008

14168 HOULGATE CEDEX

Prélèvement du : **lundi 29 juillet 2024 à 09h55**
Code Sise du prélèvement : **00239653**
Installation : **Captage COUR AUX LIEVRES**
Nom du point de surveillance : **EXHAURE COUR AUX LIEVRES**
Localisation exacte : **EB AU RÉSERVOIR**
Commune : **GONNEVILLE-SUR-MER**

Prélevé par : **MURIEL COLLIN (LABORATOIRE)**
Type visite : **AU PUISAGE AVANT TRAITEMENT ESO**
Type d'eau : **EAU BRUTE SOUTERRAINE**

Analyse laboratoire

effectuée par : **LABEO Frank Duncombe**

Référence laboratoire : **E.2024.14324-1**

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Nitrates (en NO3)	9,60 mg/L				

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00239653)

Eau brute souterraine conforme aux limites de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Le technicien sanitaire en chef

Signé

Armelle FICHET